

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Фактический адрес: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 17697 от «19» июня 2018г.

1. Наименование пробы (образца): вода подземного источника централизованного водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал»; ИНН 3453001801
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения измерений: договор № 286-18 от 25.05.2018
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал». 403840, Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Терешковой, 50
5. Место, где производился отбор проб: подземные источники – скважины № 7, с. Средняя Камышинка, Камышинский район, Волгоградской области, скважина № 7
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области, в городе Камышин, в Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 06.06.2018г час. 10 мин. 10
8. Дата и время доставки пробы: 08.06.2018г час. 12 мин. 00
9. Код работы: ПК 1429.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84, ГН 2.1.5.1315-03
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ Р 56237-2014
12. Дополнительные сведения:-
Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости)
Дата изготовления:- Номер партии:- Объем партии:- Объем пробы: 1,5л
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
Условия транспортировки: автотранспортом (термоконтeйнер+5⁰С)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:-

Пробы отобраны: инженером-экологом Ивановой А.Г.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____
Приказ №01-3/484 от 01.09.2017

М.П.

ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. _____

подпись

подпись

Малхасян А.Э.

Ф.И.О

Юдина Е.В.

Ф.И.О.

2 стр.

Код работы: ПК 1429.1

Дата поступления в лабораторию: 06.06.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: вода подземного источника системы централизованного водоснабжения




Регистрационный номер пробы в лаборатории: 143

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность, чувствительность метода ($p=0,95$) $\pm\Delta$	Норматив (ПДК)*, не более.	НД на методы испытаний
Мутность (по коалину)	мг/дм ³	1,2	$\pm 0,2$ (0,5-5)	х	ГОСТ Р 57164-2016
Запах	баллы	0	(0-5)	х	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	(0-5)	х	ГОСТ Р 57164-2016

*ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 18.06.2018г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Володина Л.С.	
Врач-лаборант	Хачатурова М.Э.	
Лаборант	Котельникова Е.А.	

/Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией

Тимошенко М.Н.
ФИО


подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин,
Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах»
✉ 403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10, помещение 2
☎ / факс 844(57) 9-41-15 , ☎ / факс 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации RA.RU.710056

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 17697 от 19.06.2018 г.**

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного водоснабжения, отобранная со скважины № 7 с. Средняя Камышинка Камышинского района Волгоградской области (МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал»), по санитарно-химическим показателям (мутность (по коалину), запах, привкус) **соответствует** требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» для 1 класса источника.

Заместитель главного врача
должность

Скориков В.Н.
ФИО


подпись